Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 2016 год

№ п/п	Наименование заявителя	№ ТП	мощность ТП	Номинальный ток трансформатора	Замер нагрузки трансформатора, А 0,4кВ			загруженность, %
					фаза А	фаза В	фаза С	
	ОАО "Орстан"	ТП-1	630,00	60,6/910	306,10	307,35	287,06	67,00
		ТП-9/1	1000,00	96,3/14,45	27,30	35,40	48,00	3,00
		ТП-9/2	1000,00	96,3/14,45	30,00	38,00	50,00	3,50
		ТП-3	1000,00	96,3/14,45	146,98	143,56	133,53	10,00
		ТП-4	1000,00	96,3/14,45	26,70	28,90	25,50	2,00
		ТП-7 (резерв)	1000,00	96,3/14,45				
		ТП-8 (резерв)	1000,00	96,3/14,45				
		ТП-10 (резерв)	1000,00	96,3/14,45				