Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 2017 год

№ п/п	Наименование заявителя	№ ТП	мощность ТП	Номинальный ток трансформатора	Замер нагрузки трансформатора, А 0,4кВ			загруженность, %
					фаза А	фаза В	фаза С	
	ООО "СУС-5"	1083	400,00	577,00	170,00	160,00	170,00	
	КФХ "Самодурова"	41	250,00	361,00	40,00	40,00	40,00	
	КФХ "Самодурова"	42	250,00	361,00	40,00	40,00	40,00	
	СНТ "Ритм"	268	100,00	144,00	10,00	7,00	15,00	
	СНТ "Любитель"	236	100,00	144,00	25,00	5,00	5,00	
	СНТ "Светлое"	268	100,00	144,00	15,00	18,00	16,00	
	СНТ "Коммунальник-1"	354	63,00	91,00	25,00	20,00	27,00	